




手洗金具


ふた



手洗金具ねじ部の外径19mmの場合は、陶器公差±2mmを考慮しても、問題なく取り付け可能



手洗金具ねじ部の外径19mmの場合は、陶器公差±2mmを考慮しても、問題なく取り付け可能



手洗金具ねじ部がφ 20.955の場合は、陶器公差±2mmを考えると、φ 20であった場合、穴に入らず取り付けができない可能性がある。



手洗金具ねじ部の外径19mmの場合は、陶器公差±2mmを考慮しても、問題なく取り付け可能