

Q：排水ホッパーを排水トラップの前に接続して良いか？

A：二重トラップの構造となる為、不可です。

【二重トラップとは】

1個の器具の配管に直列に2個以上のトラップを接続することで、トラップ間に空気がサンドイッチされ、排水不良の原因となる為、禁止されています。  
(建設省告示：昭50建告代1597号による)

②ゴム栓やポップアップで排水口が塞がれている場合や、スパウトからの吐水で排水口や排水配管が水で満たされている（塞がれている）場合、排水不良となり水漏れし、家財などに被害を与える可能性があります。

